



acquedottolucano

DIREZIONE AREA TECNICA

DETERMINA NR. 0161-2024 DEL 26/03/2024

L'anno 2024, il giorno 26 del mese di marzo, presso il proprio ufficio in ordine al seguente argomento:

"Revisione apparecchiature elettro-meccaniche (gruppo elettrogeno di emergenza, pompa monovite di alimento fanghi a nastropressa 1, testata pompante compressore aria servizi filtri GAC) asservite all'impianto di potabilizzazione del Camastra – Potenza" - RdS n. 1 del 03/01/2024 e RdS n. 16 del 21/03/24

IL DIRETTORE

Premesso che:

Acquedotto Lucano, in qualità di Gestore del S.I.I. della Regione Basilicata, deve provvedere all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria atti a garantire la funzionalità degli impianti di potabilizzazione;

Preso atto che:

bisogna procedere alla revisione/riparazione elettro-meccanica delle apparecchiature in avaria asservite al potabilizzatore Camastra per garantire il continuo funzionamento delle varie sezioni di impianto e la continua produzione idropotabile;

necessita procedere in particolare:

- alla riparazione del gruppo elettrogeno di emergenza Electro Sel - alternatore Leroy Somer da 48 kW mediante carico e trasporto del gruppo elettrogeno a mezzo autogrù presso officina specializzata per smontaggio, riavvolgimento in classe H della dinamo eccitatrice dell'alternatore, verifica piastra dei diodi, verifica del quadro di comando, controllo e scambio rete Enel, rimontaggio, prove e collaudo con relativa manodopera;
- allo smontaggio, carico e trasporto di elettropompa monovite NOVA- ROTORS presso officina specializzata per smontaggio, revisione generale della parte meccanica e sostituzione di: corda premistoppa, serie di bulloni in acciaio inox, paraolio, olio motore, olio riduttore, ricostruzione albero, ricostruzione flangia corda premistoppa; successivo rimontaggio, prove e collaudo inclusa la relativa manodopera;
- fornitura di testata pompante completa per compressore ABAC NB7 - 7,5 Hp / 5,5 kW e relativo olio lubrificante.

sulla base dei sopralluoghi eseguiti e delle segnalazioni del personale di conduzione impianto di che trattasi, l'Ing. Arcangelo Larocca, in qualità Responsabile Settore Manutenzione Impianti, ha proceduto a redigere apposite Relazioni di Servizio n. 1 del 03/01/2024 e n. 16 del 21/03/24 controfirmate e vistate dal Direttore Operativo Ing. Tommaso Marino;

NR. PROVVISORIO 0171-2024
Redatto da: Larocca Arcangelo



nelle Relazioni di Servizio su riportate vengono dettagliate le lavorazioni e gli apprestamenti ritenuti necessari al fine di evitare problemi di interruzione di pubblico servizio, condizioni che comporterebbero responsabilità civili e penali;

nelle stesse Relazioni di Servizio si chiede di approvare la spesa sostenuta e da corrispondere alla ditta Pomarico S.r.l., con sede Potenza in Via della Tecnica 1 che si è resa disponibile ad eseguire le manutenzioni e forniture di seguito riportate:

1 - riparazione del gruppo elettrogeno di emergenza Electro Sel - alternatore Leroy Somer da 48 kW:

- Smontaggio, carico e trasporto del gruppo elettrogeno a mezzo autogrù presso officina specializzata;
- smontaggio e riavvolgimento in classe H della dinamo eccitatrice dell'alternatore;
- verifica piastra dei diodi del gruppo elettrogeno;
- verifica funzionamento quadro di comando, controllo e scambio rete Enel;
- montaggio del Gruppo elettrogeno, incluso oneri di trasporto e manodopera specializzata per il montaggio;
- prove e collaudo del Gruppo elettrogeno e del quadro elettrico di comando, controllo e scambio rete Enel con proprio personale tecnico.

per un importo netto di € 1.950,00 oltre IVA

2 - elettropompa monovite NOVA- ROTORS

- smontaggio, carico e trasporto di presso officina specializzata per smontaggio;
 - revisione generale della parte meccanica e sostituzione di: corda premistoppa, serie di bulloni in acciaio inox, paraolio, olio motovario, ricostruzione albero; ricostruzione flangia corda premistoppa;
 - rimontaggio, prove e collaudo inclusa la relativa manodopera.
- per un importo netto di € 600,00 oltre IVA

3 - testata pompante completa per compressore ABAC NB7 - 7,5 Hp / 5,5 kW e relativo olio lubrificante.

per un importo totale netto di € 850,00 oltre IVA

interventi manutentivi da 1 a 3 per un importo Totale netto di € 3.400,00 oltre IVA

Considerato che:

l'importo degli interventi e delle attività eseguite, come descritte nella richiamate Relazione di Servizio n. 1 del 03/01/2024 e n. 16 del 21/03/24, verranno corrisposti a consuntivo in un'unica rata, previo accertamento della regolare esecuzione, a cura del Responsabile del Settore Manutenzione, Ing. Arcangelo Larocca

Visto:

- la procura notarile, Rep. n. 23379 - Racc. n. 14431, rilasciata dall'AU della Società allo scrivente Direttore Area Tecnica, Ing. Salvatore Gravino, il 04/04/2023, registrata a Potenza in data 05/04/2023 al n. 1423 serie 1T;
- le Relazione di Servizio n. 1 del 03/01/2024 e n. 16 del 21/03/24, sottoscritte dal Responsabile del Settore Manutenzione Impianti, Ing. Arcangelo Larocca e vistata dal Direttore Operativo Ing. Tommaso Marino;

NR. PROVVISORIO 0171-2024

Redatto da: Larocca Arcangelo



acquedottolucano

DIREZIONE AREA TECNICA

per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate,

DETERMINA

di approvare le lavorazioni eseguite da parte della ditta Pomarico S.r.l., con sede in Via della Tecnica 1 - 85100 Potenza come descritte e proposte nella richiamate Relazioni di Servizio n. 1 del 03/01/2024 e n. 16 del 21/03/24 autorizzandone la spesa per un importo totale netto di € 3.400,00 oltre IVA;

di dare mandato al Responsabile del Procedimento ed ai competenti uffici ad eseguire tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla presente determinazione;

di trasmettere copia della presente determina, per gli adempimenti conseguenti, alla Direzione Appalti e alla Direzione Amministrazione e Finanza.

Il Direttore Area Tecnica

Salvatore Gravino

(firmato digitalmente)