



CIG:

VERBALE AFFIDAMENTO SERVIZI DI SOMMA URGENZA n. 6 del 28/06/2024

Direzione Operativa/Area Reti/Settore Sollevamenti

“Affidamento in somma urgenza del servizio di montaggio, allineamento e verifica strumentale del motore TIBB Tipo QRN 7010 ga KW 1500 6 KV con matricola M300163/1 e il corpo pompa in servizio presso l'impianto di sollevamento idrico del Camastra a seguito del guasto verificatosi in data 23/06/2024”

L'anno 2024 il giorno 28 del mese di giugno, a seguito del guasto al motore **TIBB Tipo QRN 7010 ga KW 1500 6 KV con matricola M300163/1 in servizio presso l'impianto di sollevamento idrico del Camastra** accertato in data 23/06/2024 dal tecnici geom. Francesco Mancusi e P.I. Franco Iovine entrambi dipendenti di A.L. spa, l'ing. Tommaso Marino ed il geom. Francesco Mancusi, in qualità rispettivamente di Direttore Operativo, e Responsabile Settore Sollevamenti, hanno proceduto a contattare la ditta specializzata M.E.I.S. Elettromeccanica di Bari già nella mattina di domenica 23/06/2024 concordando il ritiro presso l'impianto di Camastra di due motori da **KW 1500 6 KV** al fine di redigere un report finalizzato al ripristino di urgenza di almeno uno dei due motori.

Motivo stato d'urgenza e cause: la rottura del motore causa un deficit di portata di acqua grezza sollevabile all'impianto di potabilizzazione di Masseria Romaniello di circa 220 l/s, questa evenienza porta alla riduzione a circa 2/3 dell'attuale necessità delle portate da potabilizzare e da immettere nello schema Basento-Camastra.

La riduzione delle portate potabilizzate, unite alla conclamata riduzione dell'apporto sorgentizio nello schema a causa della crisi idrica in atto, porta ad una riduzione del volume di acqua distribuibile e quindi ad interruzioni di erogazioni, sia nella città di Potenza, sia nei circa 30 comuni serviti dallo schema Basento Camastra.

Con Verbale di somma urgenza n. 5 del 27/06/2024 è stato disposto l'affidamento immediato del servizio di manutenzione straordinaria del motore TIBB Tipo QRN 7010 ga KW 1500 6 KV con matricola M300163/1 in servizio presso l'impianto di sollevamento idrico del Camastra a seguito del guasto verificatosi in data 23/06/2024 per l'importo di € 16.000,00 oltre iva alla ditta MEIS Elettromeccanica Via Dei Gigli, sn – Zona ASI – 70026 Modugno (BA) P.IVA: 04862170729;



In data odierna 28/06/2024 la ditta MEIS elettromeccanica ha comunicato l'esito positivo delle prove di collaudo sul motore riparato e ha confermato il trasferimento dello stesso presso l'impianto di camastra nelle prime ore di sabato 29/06/2024;

Constatata l'indisponibilità di tecnici disponibili al montaggio e allineamento del motore da parte della MEIS, in data odierna è stata contattata la ditta RDR spa di Torre del Greco (NA), che ha dato la disponibilità allo svolgimento dell'attività in somma urgenza già dalla mattina di sabato 29/06/2024;

L'attività da svolgere in somma urgenza consiste nel posizionamento del motore sul basamento, allineamento dello stesso al corpo pompa, verifica vibrazionale e delle temperature entro 15 min dall'avvio e dopo circa un'ora, redazione del report diagnostico e supporto all'avvio del motore.

L'importo offerto per le prestazioni sopra indicate è pari a € 6.600,00 oltre iva,.

Il servizio riportato nel presente verbale è urgente ed indifferibile al fine di evitare interruzione di pubblico servizio e problematiche di natura igienico-sanitaria.

Sulla base di quanto rappresentato e sulla base di quanto previsto dall'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 si dichiara la SOMMA URGENZA per gli interventi sopra descritti e si dispone l'affidamento immediato del di montaggio, allineamento e verifica strumentale del motore TIBB Tipo QRN 7010 ga KW 1500 6 KV con matricola M300163/1 e il corpo pompa in servizio presso l'impianto di sollevamento idrico del Camastra a seguito del guasto verificatosi in data 23/06/2024" per l'importo di € 6.600,00 oltre iva alla ditta RDR spa, Viale sardegna, 2 - 850259 Torre del Greco (NA) P.IVA: 01262011214.

Si specifica che la rimessa in esercizio della macchina è improcrastinabile considerato che:

- è posto al servizio di una trentina di centri abitati, compresa la città di Potenza, i cui Sindaci hanno, per lo più, emanato ordinanza volte a contenere il consumo della risorsa in presenza di una conclamata crisi idrica;
- è indispensabile ridurre, per quanto tecnicamente possibile, i tempi di sospensione del servizio idrico onde evitare o, quanto meno, limitare l'insorgere di gravissimi problematiche di natura igienico-sanitaria e di ordine pubblico.



acquedottolucano

Il Direttore Operativo

Ing. Tommaso Marino



