ADEGUAMENTO CABINA ALLA NORMA CEI - 016 Ed. IV 19

INTERRUTTORE PROT. TRAFO 3 | INTERRUTTORE PROT. TRAFO 2 | INTERRUTTORE PROT. TRAFO 1 | SCOMPARTO A/R MISURE | INTERRUTTORE DG CEI 0-16 | SCOMPARTO A/R SCARICATORI

ARRIVO ENEL

PARTENZA 6kV ALIMENTAZIONE QUADRO POMPE | PARTENZA 6 kV ALIMENTAZIONE QUADRO TR. AUX | ARRIVO 6kV LINEA 3 TRAFO n. 3 DA 4 MVA | ARRIVO 6kV LINEA 2 TRAFO n. 2 DA 4 MVA | ARRIVO 6kV LINEA 1 TRAFO n. 1 DA 4 MVA

CU - 60x5

LINEA TR1 INATTIVA

CAVO TIPO G5H1OR/17 - SEZ. 6x1x150mmq

CAVO TIPO G5H1OR/17 - SEZ. 6x1x150mmq

CAVO TIPO G5H1OR/17 - SEZ. 6x1x150mmq

POMPA 4 | POMPA 3 | POMPA 2 | POMPA 1 | ARRIVO LINEA 6kV

SOFT/START
6000 V

3x1x70mm²

NUOVI QE AVVIAMENTO EP1-EP4

1200KW
6KV

ARRIVO LINEA 6kV | ALIMENTAZIONE 6kV AL TRAFO AUX 1 | ALIMENTAZIONE 6kV AL TRAFO AUX 2

G.E 100kVA

SARACINESCHE MOTORIZZATE | ELETTROCOMPRREESORI

FORZA MOTRICE | FORZA MOTRICE | LUCE

SEVIZI AUSILIARI | LUCI EMERGENZA

Acquedotto Lucano S.p.A.
Direzione Progettazione ed Energia

FINANZIAMENTO

DGR n. 561/17 – DGR 522/19 - DGR 972/22
PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse Prioritario V - Azione 6B.6.3.1.

REGIONE BASILICATA

COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE
Potenziamento, efficientamento e automazione dell'impianto di sollevamento idrico Pietrasasso a Castelluccio Inferiore (PZ) – II° Stralcio Revamping ISI Pietrasasso

CUP:I75H17000040006

ELABORATO

OPERE ELETTRICHE - SCHEMA UNIFILARE DI POTENZA

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

DIREZIONE GENERALE AREA TECNICA
Ing. Salvatore GRAVINO

PROGETTISTA
Ing. Francesco IANTORNO - INELECTRIC SRL

COMMITTENTE

acquedottolucano

Acquedotto Lucano S.p.A.
Via P. Grippo – 85100 Potenza
Tel. 0971.392.111 – Fax. 0971.392.600
www.acquedottolucano.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Roberto PETRULLO

COD.	DATA
D008	Settembre 2023
SCALA GRAFICA: --	FILE
REV.	DATA: ---